



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКУ УВО УМВД России

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ ПЫТЬ-ЯХ
- филиал федерального государственного казённого учреждения Управления
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
628384 г. Пыть-Ях, 10 мкр. ул. Магистральная 5, телефон-факс 46-51-93

АКТ № 148

обследования на инженерно-техническую укреплённость и
оснащённость техническими средствами охраны.

г. Пыть-Ях.

«30» апреля 2014г.

Наименование
объекта:

Библиотека – филиал №2
(детская библиотека)

Адрес:

РФ, ХМАО-Югра г. Пыть-Ях,
2 мкр. «Нефтяников», дом 12.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Собственника: Директора МАУК «ЦБС» Белохвостиковой Т.А.

Охрана: Начальника ОВО Годлевского А.В..
по г. Пыть-Ях
подполковника полиции

При участии: Начальника ПДО Тихомирова А.Н.
ОВО по г. Пыть-Ях
капитан полиции
Инспектора по контролю
ОВО по г.Пыть-Ях Ульмаскуловой А.И.

провели обследование вышеуказанного объекта и установили, что библиотека - филиал №2 расположен во втором микрорайоне «Нефтяников» в капитальном пятиэтажном жилом доме на первом этаже, перекрытия пола, потолка, стены железобетонные.

Вход в библиотеку осуществляется через стеклопластиковый тамбур, двери которого со стеклянными вставками, выполнены из стеклопластика и запираются на один врезной замок, вторая дверь входа металлическая, изготовлена из листового железа толщиной 4мм, изнутри оббита деревом и запирается на один накладной замок гаражного типа.

Вход из фойе осуществляется через деревянную дверь, толщиной 40мм и запирается на один врезной замок.

В абонентском зале имеется три окна. Вход в хранение абонентского зала осуществляется через противопожарную металлическую дверь, толщиной 40мм и запирается на врезной замок, имеется одно окно.

Вход в читальный зал осуществляется также через деревянную дверь, имеется два окна. В комнате хранения читального зала одно окно, двери аналогичные.

В методическом кабинете одно металлопластиковое окно, дверь аналогичная.

В библиотеке имеется запасный выход в подъезд дома, первая дверь выхода деревянная, толщиной 40мм на замок не запирается. Вторая дверь металлическая, толщина листа 4мм и запирается на один накладной замок гаражного типа.

Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции. На момент проверки находилась в исправном состоянии. Сигнал «Тревога» на ПЦН ОВО по г.Пыть-Ях проходит.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В целях организации более надежной охраны и повышения уровня антитеррористической устойчивости рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Установить в ЦБС охранно-пожарную сигнализацию с выводом на ПЦН ОВО по г.Пыть-Ях.



АКТ СОСТАВИЛИ:

Начальник ПЦО ОВО
капитан полиции

_____ Тихомиров А.Н.
Инспектор по контролю ОВО
_____ Ульмаскулова А.И.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

