



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКУ УВО УМВД России

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ ПЫТЬ-ЯХ
- филиал федерального государственного казённого учреждения Управления
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
628384 г. Пыть-Ях, 10 мкр. ул. Магистральная 5, телефон-факс 46-51-93

АКТ № 146

обследования на антитеррористическую устойчивость
и инженерно-техническую укреплённость и
оснащённость техническими средствами охраны.

г. Пыть-Ях.

«30» апреля 2014г.

Наименование
объекта:

Библиотека - филиал №5

Адрес:

РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,
2 А мкр. «Лесников», ул. Советская, дом 29.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Собственника: Директора МАУК «ЦБС» Белохвостиковой Т.А.

Охрана: Начальника ОВО по г. Пыть-Ях подполковника полиции Годлевского А.В..

При участии: Начальника ПЦО ОВО по г. Пыть-Ях капитан полиции Тихомирова А.Н.
Инспектора по контролю ОВО по г.Пыть-Ях Ульмаскуловой А.И.

Провели обследование вышеуказанного объекта и установили, что библиотека - филиал №5 занимает часть отдельно стоящего капитального одноэтажного здания расположенного во 2-А микрорайоне «Лесников».

Вход в библиотеку осуществляется через стеклопластиковый тамбур, двери которого двухстворчатые со стеклянными вставками, выполнены из стеклопластика и запираются на один врезной замок, вторая дверь входа

металлическая, изготовлена из листового железа толщиной 4мм, изнутри обита деревом и запирается на один накладной замок гаражного типа.

В библиотеке имеется пять комнат:

1. Абонентский зал. В зале имеется три стеклопластиковых окна.
2. Читальный зал, вход осуществляется через деревянную дверь со стеклянной вставкой, которая запирается на один врезной самозащелкивающийся замок, имеется один оконный проём из стеклопластика.
3. Комната хранения в читальном зале имеет два оконных проёма изготовленных из стеклопластика.
4. Хранение абонемента, дверь деревянная со стеклянной вставкой, запирается на один само защелкивающийся замок, имеется один оконный проём, окно из стеклопластика.
5. Гардероб, дверь деревянная со стеклянной вставкой, запирается на один врезной самозащелкивающийся замок, имеется один оконный проём, окно из стеклопластика.

В библиотеке имеется запасный выход, тамбур, которого аналогичный первому, металлическая дверь двухстворчатая, толщиной 3мм, запирается на накладной замок гаражного типа, вторая половина запирается на два металлических засова толщиной 10мм.

В библиотеке установлена автономная пожарная сигнализация, на момент проверки находилась в исправном состоянии.

Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции, на момент проверки находилась в исправном состоянии, сигнал «Тревога» на ПДН ОВО о г.Пыть-Ях проходит.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В целях организации более надежной охраны и повышения уровня антитеррористической устойчивости рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Установить в ЦБС охранно-пожарную сигнализацию с выводом на ПДН ОВО по г.Пыть-Ях.



АКТ СОСТАВИЛИ:

Начальник ПДО ОВО
капитан полиции

Тихомиров А.Н.

Испектор по контролю ОВО

Ульмаскулова А.И.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

«СОБСТВЕННИКА»

