



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКУ УВО УМВД России

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ ПЫТЬ-ЯХ
- филиал федерального государственного казённого учреждения Управления
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
628384 г. Пыть-Ях, 10 мкр. ул. Магистральная 5, телефон-факс 46-51-93

АКТ № 149

обследования на инженерно-техническую укрепленность и
оснащенность техническими средствами охраны.

г. Пыть-Ях.

«30» апреля 2014г.

Наименование
объекта:

Библиотека- филиал №3

Адрес:

РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,
6 мкр. «Пионерный», дом 33.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Собственника:	Директора МАУК «ЦБС»	Белохвостиковой Т.А.
Охрана:	Начальника ОВО по г. Пыть-Ях подполковника полиции	Годлевского А.В..
При участии:	Начальника ПЦО ОВО по г. Пыть-Ях капитан полиции Инспектора по контролю ОВО по г.Пыть-Ях	Тихомирова А.Н. Ульмаскуловой А.И.

Провели обследование вышеуказанного объекта и установили, что Библиотека - филиал №3 расположен в шестом микрорайоне «Пионерный» на втором этаже двухэтажного дома, выполненного из лёгких металлоконструкций, перекрытия пола, потолка, стены не капитальные.

Вход в библиотеку осуществляется через металлическую дверь, изготовленную из листового железа толщиной 4мм и запирается на один

накладной замок гаражного типа, с внутренней на засов диаметром 12мм, вторая дверь деревянная, толщиной 40мм и запирается на один врезной несамозащёлкивающийся замок, следующая дверь решётчатая, изготовленная из металлического прута диаметром 16мм, ячеей 15/15мм и запирается на один навесной замок.

Дверь входа в абонентский зал деревянная, толщиной 40мм и запирается на один врезной замок.

В абонентском зале имеется эвакуационный выход, ведущий на уличную лестницу, первые двери выхода деревянные, пустотелые, толщиной 40мм и запираются на один врезной замок, вторые двери металлические, толщиной 4мм, обрамлены уголком толщиной 3мм, изнутри запираются на засов диаметром 12мм и накладной замок гаражного типа, в зале имеется четыре окна.

В читальном зале двери деревянные, толщиной 40мм, запираются на один врезной замок, имеется три окна. В хранилище двери также деревянные, один врезной замок и имеется одно окно. В хранилище читального зала два окна и двери аналогичные дверям читального зала.

В дневное время охрана осуществляется работниками МАУК «ЦБС». В ночное время (с 19-00 до 08-00) охраняется сторожами.

Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции, на момент проверки находилась в исправном состоянии, сигнал «Тревога» на ПЦН ОВО по г.Пыть-Ях проходит.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В целях организации более надежной охраны и повышения уровня антитеррористической устойчивости рекомендуется выполнить следующие мероприятия:


Установить в ЦБС охранно-пожарную сигнализацию с выводом на ПЦН ОВО по г.Пыть-Ях.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:



АКТ СОСТАВИЛИ:

Начальник ПЦО ОВО
капитан полиции

 Тихомиров А.Н.

Инспектор по контролю ОВО

 Ульмаскулова А.И.