



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКУ УВО УМВД России

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ ПЫТЬ-ЯХ

- филиал федерального государственного казённого учреждения Управления
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
628384 г. Пыть-Ях, 10 мкр. ул. Магистральная 5, телефон-факс 46-51-93

АКТ № 339

обследования на инженерно-техническую укреплённость и
оснащённость техническими средствами охраны.

г. Пыть-Ях.

«14» октября 2014г.

Наименование
объекта:

Центральная городская библиотека

Адрес:

РФ, ХМАО-Югра г. Пыть-Ях,
2 мкр. «Нефтяников», дом 12.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Собственника: Директора МАУК «ЦБС» Белохвостиковой Т.А.

Охрана: Начальника ОВО Годлевского А.В..
по г. Пыть-Ях
подполковника полиции

При участии: И.о.начальника ПЦО Абдуллаева К.Ф.
ОВО по г. Пыть-Ях
Инспектора по контролю
ОВО по г.Пыть-Ях Ульмаскуловой А.И.

провели обследование вышеуказанного объекта и установили, что
Центральная городская библиотека расположена во 2-ом микрорайоне
«Нефтяников» на 1-ом этаже, 5-ти этажного жилого дома № 12. Перекрытия
пола, потолка и стены, капитального исполнения, железобетонные.

Здание имеет центральный вход (совместно с библиотекой- филиалом
№2) и два запасных выхода. Вход на объект осуществляется через тамбур

(тамбур выполнен из металлопластиковых изделий с остеклением). Запасные выходы оборудованы металлическими дверями толщиной 4 мм, запирающимися на накладные замки гаражного типа, охранной сигнализацией двери не заблокированы.

В отделе комплектования и обработки литературы также одно металлопластиковое окно, дверь деревянная.

Чердачное помещение отсутствует, подвальное помещение закрыто на навесной замок.

На момент проведения проверки автономная пожарная сигнализация установленная на объекте, в исправном состоянии.

Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции, на момент проверки находилась в исправном состоянии, сигнал «Тревога» на ПДН ОВО по г.Пыть-Ях проходит.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В целях организации более надежной охраны и повышения уровня антитеррористической устойчивости рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Выести охранно-пожарную сигнализацию на ПДН ОВО по г.Пыть-Ях.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:



АКТ СОСТАВИЛИ:

И.о. начальника ПДО ОВО

Рустем Абдулаева К.Ф.

Инспектор по контролю ОВО

Ульмаскулова А.И.