



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГКУ УВО УМВД России

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ ПЫТЬ-ЯХ  
- филиал федерального государственного казённого учреждения Управления  
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел  
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  
628384 г. Пыть-Ях, 10 мкр. ул. Магистральная 5, телефон-факс 46-51-93

**АКТ № 347**

обследования на инженерно-техническую укрепленность и  
оснащенность техническими средствами охраны.

г. Пыть-Ях.

« 14 » октября 2014г.

<b>Наименование объекта:</b>	<b>Библиотека – филиал №2 (детская библиотека)</b>
<b>Адрес:</b>	РФ, ХМАО-Югра г. Пыть-Ях, 2 мкр. «Нефтяников», дом 12.

**КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:**

Собственника:	Директора МАУК «ЦБС»	Белохвостиковой Т.А.
Охрана:	Начальника ОВО по г. Пыть-Ях подполковника полиции	Годлевского А.В..
При участии:	И.о. начальника ПЦО ОВО по г. Пыть-Ях Инспектора по контролю ОВО по г.Пыть-Ях	Абдуллаев К.Ф. Ульмаскуловой А.И.

провели обследование вышеуказанного объекта и установили, что библиотека - филиал №2 расположен во втором микрорайоне «Нефтяников» в капитальном пятиэтажном жилом доме на первом этаже, перекрытия пола, потолка, стены железобетонные.

Вход в библиотеку осуществляется через стеклопластиковый тамбур, двери которого со стеклянными вставками, выполнены из стеклопластика и

запираются на один врезной замок, вторая дверь входа металлическая, изготовлена из листового железа толщиной 4мм, изнутри оббита деревом и запирается на один накладной замок гаражного типа.

Вход из фойе осуществляется через деревянную дверь, толщиной 40мм и запирается на один врезной замок.

В абонентском зале имеется три окна. Вход в хранение абонентского зала осуществляется через противопожарную металлическую дверь, толщиной 40мм и запирается на врезной замок, имеется одно окно.

Вход в читальный зал осуществляется также через деревянную дверь, имеется два окна. В комнате хранения читального зала одно окно, двери аналогичные.

В методическом кабинете одно металлопластиковое окно, дверь аналогичная.

В библиотеке имеется запасный выход в подъезд дома, первая дверь выхода деревянная, толщиной 40мм на замок не запирается. Вторая дверь металлическая, толщина листа 4мм и запирается на один накладной замок гаражного типа.

Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции. На момент проверки находилась в исправном состоянии. Сигнал «Тревога» на ПЦН ОВО по г.Пыть-Ях проходит.

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В целях организации более надежной охраны и повышения уровня антитеррористической устойчивости рекомендуется выполнить следующие мероприятия:


Вывести охранно-пожарную сигнализацию на ПЦН ОВО по г.Пыть-Ях.


### ПРЕДСТАВИТЕЛИ:



### АКТ СОСТАВИЛИ:

И.о. начальника ПЦО ОВО

  
Абдуллаев К.Ф.  
Инспектор по контролю ОВО

  
Ульмаскулова А.И.