



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКУ УВО УМВД России

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ ПЫТЬ-ЯХ
- филиал федерального государственного казённого учреждения Управления
вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
628384 г. Пыть-Ях, 10 мкр. ул. Магистральная 5, телефон-факс 46-51-93

АКТ № 354

обследования на инженерно-техническую укрепленность и
оснащенность техническими средствами охраны.

г. Пыть-Ях.

« 14 » сентября 2015г.

Наименование объекта: Библиотека - филиал №1

Адрес: РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,
2 А мкр. «Лесников», ул. Советская, дом 33.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Собственника:	Директора МАУК «ЦБС»	Белохвостиковой Т.А.
Охрана:	Врио начальника ОВО по г. Пыть-Ях капитана полиции	Кильдиярова Р.М.
При участии:	Врио начальника ПЦО ОВО по г. Пыть-Ях капитана полиции Инспектора по контролю ОВО по г. Пыть-Ях	Клос А.В. Ульмаскуловой А.И.

Провели обследование вышеуказанного объекта и установили, что библиотека - филиал №1 занимает часть отдельно стоящего капитального одноэтажного здания расположенного во 2-А микрорайоне «Лесников».

Вход в библиотеку осуществляется через стеклопластиковый тамбур, двери которого двухстворчатые со стеклянными вставками, выполнены из стеклопластика и запираются на один врезной замок, вторая дверь входа металлическая, изготовлена из листового железа толщиной 4мм, изнутри оббита деревом и запирается на один накладной замок гаражного типа.

В библиотеке имеется пять комнат:

1. Абонентский зал. В зале имеется три стеклопластиковых окна.
2. Читальный зал, вход осуществляется через деревянную дверь со стеклянной вставкой, которая запирается на один врезной самозащелкивающийся замок, имеется один оконный проём из стеклопластика.

3. Комната хранения в читальном зале имеет два оконных проёма изготовленных из стеклопластика.

4. Хранение абонемента, дверь деревянная со стеклянной вставкой, запирается на один самозащелкивающийся замок, имеется один оконный проём, окно из стеклопластика.

5. Гардероб, дверь деревянная со стеклянной вставкой, запирается на один врезной самозащелкивающийся замок, имеется один оконный проём, окно из стеклопластика.

В библиотеке имеется запасный выход, тамбур, которого аналогичный первому, металлическая дверь двухстворчатая, толщиной 3мм, запирается на накладной замок гаражного типа, вторая половина запирается на два металлических засова толщиной 10мм.

В библиотеке установлена автономная пожарная сигнализация, на момент проверки находилась в исправном состоянии.

Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции, на момент проверки находилась в исправном состоянии, сигнал «Тревога» на ПЦН ОВО о г.Пыть-Ях проходит.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В целях обеспечения надлежащей охраны материальных ценностей, устранения условий, способствующих хищениям и бесхозяйственности необходимо осуществить в установленные сроки, следующие мероприятия:

- осуществлять ежедневные проверки работоспособности КТС (кнопки тревожной сигнализации) с прохождением сигнала «ТРЕВОГА» на ПЦН ОВО по г.Пыть-Ях;
- установить систему охранного телевидения (видеонаблюдение) с архивацией видеособытий (видеозаписей) не менее 30 суток.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ:



АКТ СОСТАВИЛИ:

Врио начальника ПЦО ОВО

Клос А.В.

Инспектор по контролю ОВО

Ульмаскулова А.И.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника
ОВО по г. Пыть-Ях
капитан полиции

Р.М. Кильдияров

« *[подпись]* » 20__ г.

М.П.

Приложение № __ к Акту № __ 20__ г.

ПЛАН-СХЕМА

Объекты МАУК «ЦБС»:

«Библиотека-филиал № 1»

Адрес: 628386, РФ, ХМАО-Югра Тюменской обл.,

г Пыть-Ях 2А мкрн. ул. Советская д 33

Телефон: 8(3463) 44-60-62

СОГЛАСОВАНО

Директор


МАУК «Централизованная

библиотечная систем»

МО Г Пыть-Ях

г. Пыть-Ях, ул. Габуева Беловостикова

20__ г.



Составил:

Инспектор ОВО по г Пыть-Ях

А.И. Ульмаскулова

[подпись]