

- 1.5. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 1.1. Перед использованием электронагревательных приборов внешним осмотром проверить:

- целостность корпуса прибора;
- исправность электрошнура, электровилки, электророзетки;
- надежность соединения электрошнура с прибором;
- наличие изолированной несгораемой подставки.

3. Требования безопасности во время работы

- 1.1. При включении электронагревательного прибора в сеть необходимо пользоваться электровилкой.

- 1.2. При выключении прибора необходимо брать за электровилку, при этом придерживая крышку электророзетки.

- 1.3. При обнаружении искрения, горелого запаха, дыма, а также перегрева прибора, электрошнура и электровилки, необходимо немедленно выключить прибор.

- 1.4. Запрещается:

- оставлять без наблюдения включенные электронагревательные приборы;
- пользоваться поврежденными электророзетками;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять включенными электронагревательные приборы при отключении электроэнергии и при уходе из помещения.

- 1.5. Ремонт, проверку сопротивления изоляции электронагревательных приборов имеет право проводить специально назначенные работники из числа электротехнического персонала.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 1.1. При обнаружении неисправностей электронагревательных приборов работник должен отключить их от электросети и доложить непосредственному руководителю.

- 1.2. При возникновении пожара, задымлении:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам: 01, 46-51-01 или 010 (сотовая связь), оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны;

- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;
- организовать встречу пожарной команды;
- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

1.3. При несчастном случае:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключить электронагревательные приборы от сети.
- 5.2. При необходимости очистить корпус электронагревательных приборов.
- 5.3. Убрать электронагревательные приборы в специально отведенное место.

Разработал:
Главный специалист МАУК «ЦБС»



Н.В. Крючкова