



СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
представительского органа
Муниципального автономного
учреждения культуры «Культурный центр:
библиотека - музей»


« 25 » декабрь 2018 год
М.С. Момот

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального
автономного учреждения
культуры «Культурный центр:
библиотека - музей»




« 25 » декабрь 2018 год
Т.А. Белохвостикова

ИНСТРУКЦИЯ № 3
о мерах пожарной безопасности
в Муниципальном автономном учреждении культуры
«Культурный центр: библиотека - музей»

1. Общие требования

- 1.1. Ответственность за пожарную безопасность библиотек МАУК «КЦ: библиотека - музей» возлагается приказом на специалиста по охране труда и заведующих филиалами.
- 1.2. Заведующие филиалами, и специалист по охране труда МАУК «КЦ: библиотека - музей» обязаны:
 - проводить противопожарный инструктаж сотрудникам МАУК «КЦ: библиотека - музей»;
 - следить за состоянием наружных эвакуационных лестниц и систем противопожарной защиты;
 - проводить периодические осмотры электропроводки.
- 1.3. Все сотрудники МАУК «КЦ: библиотека - музей» должны знать Правила противопожарной безопасности и строго выполнять их на рабочих местах.
- 1.4. Сотрудники МАУК «КЦ: библиотека - музей» обязаны:
 - не загромождать лестницы, холлы и подходы к средствам пожаротушения;
 - в случае возникновения пожара или загорания принять меры к вызову пожарной помощи и приступить к тушению пожара или загорания подручными средствами.

2. Правила безопасности перед началом работы

- 2.1. Безопасное (в пожарном отношении) пребывание посетителей обеспечивается:
 - недопущением загромождения путей эвакуации посетителей;
 - установлением со стороны администрации МАУК «КЦ: библиотека – музей» систематического контроля за строжайшим соблюдением мер предосторожности при проведении ремонтных работ, эксплуатации электроприборов, электроустановок и отопительных систем;
 - на объектах должны быть разработаны планы эвакуации, распределены обязанности между работниками по организации эвакуации людей и другим действиям на случай возникновения пожара.

3. Основные требования пожарной безопасности

На территории объектов МАУК «КЦ: библиотека - музей» запрещается:

- возводить различного рода пристройки, производить перепланировку помещений без согласования с органами Государственного пожарного надзора;
- размещать вблизи объектов бочки с легковоспламеняющимися и горячими жидкостями, а также баллоны со сжатым сжиженным газом;
- перегружать помещение книгами и материалами сверхустановленной нормы;
- пользоваться различными электронагревательными приборами в местах, не согласованных с органами Государственного пожарного надзора;
- разводить костры;
- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, магнитофоны и другие бытовые приборы.

4. Пути эвакуации

- 4.1. Все объекты должны быть обеспечены необходимым количеством эвакуационных выходов, в соответствии с установленными нормами для этих зданий. Количество и ширина выходов должны соответствовать расчету безопасности эвакуации людей.
- 4.2. Все двери эвакуационных выходов должны открываться только по ходу движения людей из помещений.

5. Электроустройство. Электрические сети. Освещение

- 5.1. Электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.
- 5.2. Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры, пылесосы и т.д. разрешается включать только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

6. Эксплуатация электросетей и электроприборов

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;
- применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калибровых плавких вставок защиту кустарного изготовления;
- завязывать электрические провода, стягивать электрические лампы с помощью веревок и ниток;
- подвешивать абажур и люстры на проводах, отвертывать электрические лампочки бумагой или тряпкой.

7. Средства пожаротушения

- 7.1. Помещения объектов МАУК «КЦ: библиотека - музей» должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

- 7.2. Порядок размещения огнетушителей должен соответствовать следующим требованиям:
- огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, на расстоянии не менее 1,2м от края при ее открывании и не загромождать пути эвакуации;
 - конструкции и внешний вид тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы было можно визуальное определить хранящийся в них огнетушитель;
 - огнетушитель должен устанавливаться так, чтобы была видна инструктивная запись на его корпусе.

8. Порядок действия при пожаре

- 8.1. При возникновении пожара действия администрации МАУК «КЦ: библиотека - музей» в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.
- 8.2. При обнаружении пожара и признаков горения необходимо:
- немедленно сообщить об этом в пожарную часть с указанием точного места пожара и наличии в здании людей;
 - до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
- 8.3. При возникновении пожара на объекте заведующие филиалами, отделами, работники обязаны:
- проверить вызвана ли пожарная помощь;
 - совместно с обслуживающим персоналом в соответствии с имеющимся отработанным планом эвакуации организовать эвакуацию людей, принять меры к предотвращению паники среди присутствующих;
 - возглавить руководство тушения пожара до прибытия пожарной помощи.
- 8.4. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекло, покидая помещение надо закрыть за собой двери и окна, так как приток свежего воздуха (сквозняк) способствует быстрому распространению огня.
- 8.5. По каждому прошедшему пожару на объектах администрация МАУК «КЦ: библиотека - музей» обязана выяснить все обстоятельства пожара и осуществлять необходимые профилактические меры, исключая повторение подобных случаев.
- 8.6. В случае пожара звонить по телефонам:

46-51-01, 01	-	дежурная часть ПЧ-84
44-86-60	-	дежурная часть ПЧ-77
101	-	сотовая связь
112	-	вызов экстренных оперативных служб по единому номеру

Разработал:
Специалист по охране труда



С.В. Костина