

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела
по культуре и искусству

Е.А. Усова

2018г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) -
Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Библиотека-филиал № 2
- 1.2. Адрес объекта г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание --- этажа, --- кв.м.
- часть здания совместно с детским садом «Ёлочка» на 1 этаже, 189,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта ---
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ---
- капитального ---

Сведения об учреждении, расположенного на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Библиотека-филиал № 2 Централизованной библиотечной системы Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека -музей» (Библиотека-филиал № 2 ЦБС МАУК «КЦ: библиотека-музей»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения 628387, Российская федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 7 «Газовиков», дом 30 «а»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защиты, физическая культуры и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительские рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг: выполнение работ, оказание услуг в сфере библиотечного дела
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития): все
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) 60, вместимость 20, пропускная способность 60
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским: 1) остановка ЮБ ГПК по маршруту № 4 автобусного сообщения «Ж\Д вокзал – 7 микрорайон»;
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
2) остановка ЮБ ГПК по маршруту № 5 автобусного сообщения «Мамонтово «Баня» – 7 микрорайон»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 410 метров
- 3.2.2. время движения (пешком) 12 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) нет

- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет) нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть; нет (описать) нет
их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

№.№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№.№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (С, К)
3.	Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (С, К)
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)

** указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

- 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Требуется оснащение всех зон тактильными информирующими и предупреждающими средствами. Технические решения расширения коридоров остаются невозможными, в связи

с тем, что объект проектировался и строился до введения в действие Приказа Министерства России от 27.12.2011 № 65 (значимо для категорий К и О). На объекте организована альтернативная форма обслуживания – на дому пользователя.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3.	Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по объекту планируется проведение текущего ремонта при выделении дополнительного финансирования

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: условная доступность всех основных структурных элементов и зон для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____,

(наименование документа и выдавшего его организации, дата)

прилагается.

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» 04 2018г.
2. Акта обследования объекта № 02 от «20» 04 2018г.
3. Решения комиссии от «20» 04 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
Т.А. Белохвостикова
«20» 04 2018г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 2
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) -
Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Библиотека-филиал № 2
- 1.2. Адрес объекта г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание --- этажа, --- кв.м.
- часть здания совместно с детским садом «Ёлочка» на 1
этаже, 189,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта ---
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ---
- капитального ---

Сведения об учреждении, расположенного на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Библиотека-филиал № 2 Централизованной библиотечной системы Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека -музей» (Библиотека-филиал № 2 ЦБС МАУК «КЦ: библиотека-музей»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения 628387, Российская федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 7 «Газовиков», дом 30 «а»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защиты, физическая культуры и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительские рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг: выполнение работ, оказание услуг в сфере библиотечного дела
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития): все
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) 60, вместимость 20, пропускная способность 60)
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 1) остановка ЮБ ГПК по маршруту № 4 автобусного сообщения «ЖД вокзал – 7 микрорайон»; 2) остановка ЮБ ГПК по маршруту № 5 автобусного сообщения «Мамонтово «Баня» – 7 микрорайон»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 410 метров
- 3.2.2. время движения (пешком) 12 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) нет
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет) нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть; нет (описать) нет
их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет
- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не закреплена
2.	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3.	Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации

(ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
zhit-vmeste.ru

**Е Л. Гарипова, заместитель директора Муниципального
автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей»
тел./факс 8 (3463) 45-58-53**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
Т.А. Белохвостикова
«20» 09 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ):
Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 2

Городской округ город Пыть-Ях

«20» 09 2018 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Библиотека-филиал № 2
- 1.2. Адрес объекта г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание --- этаж, --- кв.м.
- часть здания совместно с детским садом «Ёлочка» на 1
этаже, 189,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) нет кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта ---
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ---
- капитального ---
- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Библиотека-филиал № 2 Централизованной библиотечной системы Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека -музей» (Библиотека-филиал № 2 ЦБС МАУК «КЦ: библиотека-музей»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения 628387, Российская федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 7 «Газовиков», дом 30 «а»

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защиты, физическая культуры и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительские рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг: выполнение работ, оказание услуг в сфере библиотечного дела
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития): все
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) 60, вместимость 20, пропускная способность 60)
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 1) остановка ЮБ ГПК по маршруту № 4 автобусного сообщения «ЖД вокзал – 7 микрорайон»;
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
2) остановка ЮБ ГПК по маршруту № 5 автобусного сообщения «Мамонтово «Баня» – 7 микрорайон»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 410 метров
- 3.2.2. время движения (пешком) 12 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) нет
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нерегулируемые
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет) нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть; нет (описать) нет
их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	-	1-9
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (С, К)	1, 2	10-15
3.	Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (С, К)	3, 6	16-22
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	4-5	23-27
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	7	28-30
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	-	31-35

** указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Требуется оснащение всех зон тактильными информирующими и предупреждающими средствами. Технические решения расширения коридоров остаются невозможными, в связи с тем, что объект проектировался и строился до введения в действие Приказа

Министерства России от 27.12.2011 № 65 (значимо для категорий К и О). На объекте организована альтернативная форма обслуживания – на дому пользователя.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по объекту планируется проведение
текущего ремонта при выделении дополнительного финансирования

в рамках исполнения ---
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: условная доступность всех основных структурных элементов и зон для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется _____
(наименование Комиссии по координации
деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами _____
(в сфере проектирования и строительства,

- 4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____
- 4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): _____
- 4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:
требуется _____
- 4.4.6. Другое: _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: **прилагается** _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) _____
zhit-vmeste.ru _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

1. Результаты обследования:
- приложение 1 «Территории, прилегающей к объекту» на 2 л.
 - приложение 2 «Входа (входов) в здание» на 2 л.
 - приложение 3 «Путей движения в здании» на 2 л.
 - приложение 4 «Зоны целевого назначения объекта» на 4 л.
 - приложение 5 «Санитарно-гигиенических помещений» на 2 л.
 - приложение 6 «Системы информации (и связи) на объекте» на 2 л.
2. Результаты фотофиксации на объекте: Библиотека-филиал № 2 Централизованной библиотечной системы Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей» на 35 л.
3. поэтажные планы на 1 л.

Члены рабочей группы:

В том числе:

Председатель Пыть-Яхской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



Гавриленко
Людмила Владимировна

Главный специалист отдела по культуре и искусству:



Корнилова
Роза Николаевна

Заместитель директора Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей»

Гарипова
Елена Леоновна

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	1, 2	Ширина калитки менее 0,90 м. Покрытие тротуарной дорожки при входе на территорию отсутствует. Нет информации об объекте.	все	Расширение калитки и покрытие тротуарной дорожки при входе на территорию асфальтом. Установка тактильного предупреждающего покрытия. Установка контрастных знаков системы информации об объекте	капитальный ремонт
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3-9	Покрытие тротуарной дорожки имеет неровности и трещины 0,03-0,05 м. Нет бордюров по краям пешеходного пути и предупреждающих тактильных поверхностей перед изменением поворота.	все	Установка тактильного покрытия. Установка контрастных знаков системы информации об объекте. Установка бортиков на тротуарной дорожке.	капитальный ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Тротуарная дорожка состоит имеет неровности трещины 0,03-0,05 м. Нет бордюров по краям пешеходного пути и предупреждающих тактильных поверхностей перед изменением поворота. Нет информации об объекте	все	Установка информационно й доски, тактильных предупреждающ их покрытий на пути следования. Установка нового покрытия в соответствии СП 59.133330.2012 п. 4.1.	капиталь ный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	-	1-9	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, не закреплена за объектом Библиотека-филиал № 2, а принадлежит детскому саду «Ёлочка». Нуждается в капитальном ремонте с установкой ТСР.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	10, 11	Нет контрастной полосы на ступени. Покрытие лестницы не соответствует нормам.	О, С	Реконструкция в соответствии СП 59.133330.2012 п.4.1.12 лестницы главного входа и лестницы запасного входа. Установка тактильного контрастного оборудования, световых лент на поручни и кромки ступеней лестницы главного входа запасного выхода объекта.	капита льный ремонт
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К, О, С	-	-
	Подъёмник (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	12	Нет противоскользящего полового покрытия	Все	-	текущ ий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	есть	1	13	Нет контрастных обозначений. Ширина двери менее 1,2 м. Порог более 0,014м. Дверной проём эвакуационного выхода имеет высокий порог	К, О, С	Расширение дверного проема. Устранение порогов на входной двери и двери запасного выхода в соответствии СП 59.133330.2012 п.5.1.4 Установка контрастных обозначений.	капита льный ремонт

2.5.	Тамбур	есть	2	14, 15	Нет тактильных, контрастных обозначений. Глубина тамбура и тамбур шлюза менее 1,5 м. Нет противоскользящего полового покрытия	К, О, С	Установка тактильного контрастного оборудования и обозначений. Привести в соответствии с п. 5.1.7 и 5.1.3	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Нет тактильных, контрастных обозначений. Глубина площадки, тамбура не соответствует норме. Ширина дверного проема менее нормы. Выключатели и розетки выше 0,8 м от уровня пола.	Все	Реконструкция лестницы, входной площадки. Расширение входной двери. Устранение порога (входная дверь, дверь запасного выхода). Установка: тактильных и контрастных обозначений, предупреждающего тактильного покрытия, выключателя и розеток на высоте не более 0,8 м от уровня пола	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в здание)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (С, К)	1, 2	10-15	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходим капитальный ремонт лестницы, расширение входной площадки и дверного проёма входной двери, а так же запасного выхода в СП 59.133330.2012. Установка на всех зонах контрастных и тактильных обозначений и выключателей на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Установка кнопки вызова.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	16, 17, 18	Ширина пути движения соответствует только при движении кресла- коляски в одном направлении. Нет контрастных, тактильных обозначений. Участки пола перед дверными проёмами и поворотами не имеют тактильных предупреждающих средств. Пороги на пути следования 0,04 м. двери на пути следования менее 0,90 м.	К, С	Установка предупреждающего тактильного полового покрытия. Установка мини пандусов. Расширение дверных проемов	капиталь ный ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	16	Ширина дверного проема менее 90 см. Отсутствуют: контрастные, тактильные обозначения; тактильные предупреждающие указатели перед арочным проемом.	К, С	Расширение дверного проема. Установка: предупреждающих тактильных указателей; тактильных, контрастных обозначений.	капиталь ный ремонт

3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	19, 20, 21, 22	Ширина двери запасного выхода менее 90 см. Высота порогов превышает 0,014 м. Нет контрастных, тактильных обозначений. Отсутствуют тактильные предупреждающие покрытия перед дверью, световые маячки. Нет противоскользящего полового покрытия.	Все	Расширение дверного проема. Работы по уменьшению высоты порогов. Установка: тактильных, контрастных обозначений; светового маячка; предупреждающего тактильного покрытия и нового полового покрытия.	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Выключатели и розетки выше 0,8 м.	Все	Установить выключатели и розетки на высоте не более 0,8 м от пола.	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (С, К)	3, 6	16-22	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт путей следования и эвакуации с увеличением дверных проемов, устранением порогов на путей следования и эвакуации. Требуется установка предупреждающих тактильных покрытий, а так же контрастных, тактильных обозначений. Технические решения расширения коридора и эвакуационного выхода невозможны в связи с архитектурно планировочными особенностями здания.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Библиотека-филиал № 2

Централизованной библиотечной системы

Муниципального автономного учреждения культуры

«Культурный центр: библиотека-музей»

г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	4	23-24	Нет тактильного, контрастного обозначения мест для инвалидов.	С, Г	Установить вмонтированную систему индивидуального прослушивания. Оснащение информационным и и предупредительн ыми знаками и средствами мест для инвалидов.	текущий ремонт.
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	5	25-27	Проходы между стеллажами мене 1,2 м. Нет добавочного освещения в местах размещения (стеллажи) специальной литературы для инвалидов по зрению. Нет контрастного обозначения стеллажей.	С, Г	Увеличение прохода между стеллажами с нанесением на стеллажи контрастной ленты. Установка дополнительного освещения для слабовидящих.	текущий ремонт.

4.5.	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Нет рельефных знаков, размещающихся рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м. Выключатели и розетки размещены выше 0,8 м.	Все	Установка выключателей и розеток на высоте не более 0,8 м от пола. Установка информирующих контрастных, тактильных обозначений с обязательной установкой дублирующих рельефных знаков размещающихся рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м. Установка контрастных, тактильных обозначений мест для инвалидов.	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	4-5	23-27	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт с установкой контрастных, тактильных обозначений.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	7	28-30	Ширина дверей 60 см, порог более 0,014м. размеры комнаты 0,80 на 1,2 м. Нет кнопки вызова. Нет световых мигающих оповещателей над входом, срабатывающих при нажатии тревожной кнопки. Нет бокового слива у бочка унитаза. Нет тактильных и контрастных обозначений. Нет откидных поручней и держателей для трости	Все	Расширение туалетной комнаты и оснащение всем необходимым для доступности в соответствии СП 59.133330 п. 5.3.3, п. 5.3.6, п. 5.4.2, 5.1.4	капита льный ремонт
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Выключатели и розетки выше 0,8 м. Нет специальных информирующих обозначений, мигающих оповещателей.	К, С	Работы по установке выключателей и розеток на высоте не более 0,8 м от пола. Оснащение тактильными информирующим и средствами	текуш ий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	7	28-30	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется расширение туалетной комнаты и дверного проема туалетной комнаты. Оснащение всех зон контрастными, тактильными обозначениями.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Библиотека-филиал № 2
Централизованной библиотечной системы
Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»
г. Пыть-Ях, мкр. 7 «Газовиков», дом 30 «а»
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет	-	-	Нет контрастной, непрерывной информации	Все	Установка знаков контрастной, непрерывной информации	индивиду альное решение с ТСР
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Нет акустических средств информации об объекте.	С	Установка акустических средств информации об объекте	индивиду альное решение с ТСР
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	При входе в здание нет тактильной мнемосхемы (тактильной схемы движения) отображающую информацию о помещениях в здании. Нет непрерывных тактильных информирующи х средств	С	Установка тактильной мнемосхемы (тактильной схемы движения). Установка тактильных информирующих знаков и предупредительных полос.	индивиду альное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Нет дублирующих рельефных знаков информационно го обозначения ручек	Все	Оснащение дублирующими рельефными знаками информационного обозначения ручек.	индивиду альное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется оснащение контрастными, тактильными и акустическими средствами информации в соответствии СП 59.133330. 2012 п.5.5.2, п. 5.5.3, п. 5.5.4, п.5.5.5