

ПАМЯТКА № 3
о порядке обесточивания оборудования в случае возникновения
пожара и по окончании рабочего дня на объектах защиты
МАУК МКЦ «Феникс»

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

По возможности, где обнаружен очаг возгорания, немедленно обесточить (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов в том помещении, в котором они находятся. При наличии, в помещении «автоматов» произвести их обесточивание.

После окончания рабочего времени все работники должны произвести обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов во всех помещениях, в которых они находились в течение рабочего времени, за исключением дежурного освещения и пожарной сигнализации. При наличии в помещении «автоматов» можно произвести только их обесточивание и не вынимать вилки из розеток.

Телефоны:

Пожарная охрана. 84 пожарно-спасательная часть 6 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре:

101, 01

112

+7-932-408-92-11

Диспетчерская служба МКУ «ЕДДС г. Пыть-Яха»

+7-3463-429-112

+7-3463-429-111

+7-3463-429-110

112